



Усадка упругого элемента
в зависимости от нагрузки
на крепление

Монтаж

При монтаже инженерного оборудования, а также воздуховодов и трубопроводов тип креплений Vibrofix Box выбирается исходя из массы виброизолируемых элементов и рабочей частоты их вибрационного воздействия.

Монтаж оборудования производится с помощью шпилек М8 или М10. Монтаж крепления Vibrofix Box к потолочному перекрытию осуществляется с помощью металлического анкера.



Виброизоляция лотков кабельных сетей